

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

**«Уральская энергосбытовая
компания»****АКТ №:**

1	1	.	0	4	.	2	0	2	5	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.				
	Должность:	Гл.инженер				
	Телефон:	222-31-30				
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск				
	Улица:	Шенкурская	Дом/стр:	7А	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № № 258-497-12.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 53 от «06» февраля 2012г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «11» апреля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-024М	103887	Q= 209,14 Гкал H= 347,01 часов	Шкаф узла учета	74395	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1118248	G= 8715,23 т G = 10,10 т/ч	Подающий трубопровод	74323	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	2401985	G= 7267,66 т G = 10,08 т/ч	Обратный трубопровод	74324	с 21.02.2025 до 20.02.2031
Датчик температуры Взлет ТПС	1145948	T= 73,08 °С	Подающий трубопровод	18684	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Датчик температуры Взлет ТПС	1163765	T= 49,88 °С	Обратный трубопровод	18685	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих

комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,724 \text{ т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 181,1 \text{ т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл.инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Ергунова Н.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.