

АКТ №:

2	6	0	2	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

г.

--	--

 ч.

--	--

 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Болейко	Дом/стр:	4
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 322-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 50 от «11» февраля 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.


На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «26» февраля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1216622	Q = <u>9 361,95</u> Гкал Тш = <u>27 264,64</u> часов	107461	с 19.02.2025 до 18.02.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65	1236862	G = <u>351 696,80</u> т G = <u>9,37</u> т/ч	107462	с 19.02.2025 до 18.02.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1712432	G = <u>351 792,65</u> т G = <u>9,32</u> т/ч	107463	с 19.02.2025 до 18.02.2029
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1138525	T = <u>73,9</u> °C	048564	с 12.05.2023 до 11.05.2027
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1138506	T = <u>33,3</u> °C	048565	с 12.05.2023 до 11.05.2027
Датчик давления СДВ-И-1,6	73794	P = <u>0,59</u> МПа	048566	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	A522289	P = <u>0,55</u> МПа	048567	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Болейко, д.4 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,478$ м³/ч; $G_{max} = 119,60$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Ергунова Н.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.