

АКТ №:

7 0 4 1 5 0 2 9

2 7 . 0 1 . 2 0 2 5 г. ч. м.

## Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

|                                                                                                      |                   |                      |           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----|
| Потребитель:                                                                                         | ООО «ДЕЗ 1»       |                      |           |    |
| Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ <sup>1</sup> от потребителя: | ФИО:              | Усов В.В.            |           |    |
|                                                                                                      | Должность:        | Начальник отдела ОПУ |           |    |
|                                                                                                      | Телефон:          | 222-31-30            |           |    |
| Адрес объекта:                                                                                       | Населенный пункт: | г. Челябинск         |           |    |
|                                                                                                      | Улица:            | Свердловский пр.     | Дом/стр:  | 41 |
|                                                                                                      |                   |                      | Кв./пом.: |    |

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 91-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 221 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «27» января 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)  | Заводской номер СИ | Показания СИ на момент осмотра           | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель ВКТ-7            | 226127             | Q = 3313,38 Гкал<br>Тш = 17 778,00 часов | 0485406            | с 28.08.2021<br>до 27.08.2025 |
| Расходомер<br>ПРЭМ Ду-65     | 595032             | G = 158 251,16 т<br>G = 10,49 т/ч        | 0018554            | с 04.06.2021<br>до 03.06.2025 |
| Расходомер<br>ПРЭМ Ду-65     | 581944             | G = 157 741,06 т<br>G = 10,29 т/ч        | 0018226            | с 09.09.2021<br>до 08.09.2025 |
| Датчик температуры<br>КТСП-Н | 8092               | T = 89,1 °C                              | 098409             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Датчик температуры<br>КТСП-Н | 8092               | T = 58,3 °C                              | 098410             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Расходомер                   |                    | V = _____ м <sup>3</sup>                 |                    |                               |

## Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., д.41 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{\min} = 0,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{\max} = 120,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

## Подписи членов комиссии:

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                        | Подпись |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В.        |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Дубровин В.В.                 |         |
|                                            | Инспектор 4-го района Понкротова О.В. |         |

<sup>1</sup> УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.