Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.26 по 04.10.26

Адрес: **Свердловский проспект, 39**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 227600

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
24.09.2026	24,00	69,70	5,40	261,85	10,91	67,80	3,60	262,91	-1,06	18,25	17,75	0,50
25.09.2026	24,00	68,47	5,40	196,26	8,18	66,06	3,60	197,20	-0,94	13,44	12,96	0,48
26.09.2026	24,00	68,38	5,40	154,95	6,46	65,42	3,60	155,81	-0,86	10,60	10,13	0,46
27.09.2026	24,00	68,94	5,40	155,87	6,49	65,36	3,60	156,73	-0,86	10,75	10,18	0,56
28.09.2026	24,00	68,82	5,40	160,31	6,68	65,26	3,60	161,19	-0,88	11,03	10,46	0,58
29.09.2026	24,00	68,95	5,40	164,70	6,86	65,64	3,60	165,54	-0,84	11,36	10,81	0,55
30.09.2026	24,00	68,86	5,40	166,76	6,95	65,67	3,60	167,63	-0,87	11,48	10,94	0,54
01.10.2026	24,00	68,82	5,40	166,70	6,95	65,58	3,60	167,53	-0,83	11,47	10,93	0,55
02.10.2026	24,00	68,26	5,40	162,62	6,78	65,09	3,60	163,47	-0,85	11,10	10,58	0,52
03.10.2026	24,00	69,20	5,40	162,54	6,77	65,58	3,60	163,36	-0,82	11,25	10,65	0,60
04.10.2026	24,00	68,58	5,40	162,20	6,76	64,77	3,60	162,96	-0,76	11,12	10,50	0,62
Итого	**264,00**	**68,82**	**5,40**	**1914,76**	x	**65,66**	**3,60**	**1924,33**	**-9,57**	**131,85**	**125,88**	**5,97**

Всего к оплате Q, Гкал = **5,97**