

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 02/10/25 по 23/10/25

Адрес: Чичерина, 44

№ т.у. 3440160656

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1307799

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления				ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т					
02.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.10.2025	24.00	70.36	6.27	228.00	9.50	52.49	5.64	227.95	0.04	16.07	11.99	4.08	
09.10.2025	24.00	70.80	6.17	223.82	9.33	52.22	5.48	223.57	0.25	15.87	11.70	4.17	
10.10.2025	24.00	70.81	5.99	288.09	12.00	52.82	5.29	286.81	1.29	20.43	15.18	5.25	
11.10.2025	24.00	70.02	5.99	319.23	13.30	52.27	5.33	319.23	0.00	22.38	16.72	5.66	
12.10.2025	24.00	70.12	6.00	312.49	13.02	51.22	5.38	312.49	0.00	21.94	16.04	5.90	
13.10.2025	24.00	69.68	6.00	307.03	12.79	50.77	5.40	307.03	0.00	21.42	15.62	5.80	
14.10.2025	24.00	69.73	5.97	307.71	12.82	51.02	5.37	307.71	0.00	21.49	15.73	5.76	
15.10.2025	24.00	69.97	6.10	310.70	12.95	51.39	5.50	310.70	0.00	21.77	16.00	5.77	
16.10.2025	24.00	70.66	6.13	314.50	13.10	52.12	5.51	314.50	0.00	22.25	16.42	5.83	
17.10.2025	24.00	70.27	6.15	317.61	13.23	52.13	5.52	317.61	0.00	22.35	16.59	5.76	
18.10.2025	24.00	69.92	6.14	314.69	13.11	51.75	5.53	314.69	0.00	22.03	16.32	5.72	
19.10.2025	24.00	70.42	6.12	312.30	13.01	51.88	5.51	312.30	0.00	22.02	16.23	5.79	
20.10.2025	24.00	70.80	6.11	317.28	13.22	52.40	5.49	317.28	0.00	22.49	16.66	5.84	
21.10.2025	24.00	70.88	6.12	319.18	13.30	52.92	5.48	319.18	0.00	22.65	16.92	5.73	
22.10.2025	24.00	70.95	6.15	320.33	13.35	53.12	5.51	320.33	0.00	22.76	17.05	5.71	
23.10.2025	24.00	70.81	6.14	321.46	13.39	52.94	5.50	321.46	0.00	22.80	17.05	5.75	
Итого	384.00	70.39	6.09	4834.42	12.59	52.09	5.46	4832.84	1.64	340.72	252.21	88.51	

Уведомляем Вас, что с 02.10.2025г. по 07.10.2025г. УУТЭ был выведен из ком.учета в связи с поверкой оборудования. Время нештатной работы составило-144 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 33,19 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 88,51+33,19=121,7 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **121.70**