

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.25 по 03.07.25

Адрес: Проспект Победы, 175А
Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 225884

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2025	24,00	68,08	5,40	50,60	2,11	58,71	3,60	50,89	-0,29	3,44	2,97	0,48
25.06.2025	24,00	72,79	5,40	55,77	2,32	63,32	3,60	56,15	-0,38	4,06	3,53	0,53
26.06.2025	24,00	74,71	5,40	56,15	2,34	64,46	3,60	56,48	-0,33	4,19	3,62	0,58
27.06.2025	24,00	75,07	5,40	56,11	2,34	65,76	3,60	56,47	-0,36	4,21	3,69	0,52
28.06.2025	24,00	75,03	5,40	55,97	2,33	65,80	3,60	56,27	-0,30	4,20	3,68	0,52
29.06.2025	24,00	69,16	5,40	69,11	2,88	62,38	3,60	69,10	0,01	4,78	4,31	0,47
30.06.2025	24,00	69,01	5,40	86,48	3,60	63,07	3,60	87,03	-0,55	5,97	5,45	0,51
01.07.2025	24,00	71,08	5,40	83,51	3,48	64,59	3,60	84,02	-0,51	5,94	5,39	0,54
02.07.2025	24,00	70,01	5,40	88,05	3,67	64,40	3,60	88,60	-0,55	6,16	5,67	0,50
03.07.2025	24,00	70,42	5,40	84,86	3,54	64,36	3,60	85,35	-0,49	5,98	5,46	0,52
Итого	240,00	71,54	5,40	686,61	х	63,69	3,60	690,36	-3,75	48,93	43,76	5,17

Всего к оплате Q, Гкал = 5,17