АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы **, дом №** 38 б

«05» 10 2026г. I ввод

Вид системы: **двухтрубная,** **трехтрубная**
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	–	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	–	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	–	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	–	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	–	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	–	
7	Проверка работы системы электроснабжения	–	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	–	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	–	
10	Проверка винтовых соединений	–	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	✓	требуется замена АКБ

Выполнил:
инженер ООО «РЕСУРС С» _____ Белик Д.В.
Подпись **ФИО**

Проверил:
Гл. инженер ООО «РЕСУРС С» _____ Усов В.В.
Подпись **ФИО**