

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	1	5	7		
0	9	.	0	7	.	2	0	2	6

г. 1 1 ч. 5 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Бобыли И.И.		
	Должность:	гл. инженер		
	Телефон:	225-2525		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	250-летия Челябинска	Дом/стр.:	13А
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 333-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 172 от 26 июня 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 9 июля 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1310211	Q= 22987,7 Гкал Тш= 78167 ч Тн= 1251 ч	00080045	16.07.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 50 ЭРСВ-440ЛВ	1347215	G= 974688 т G= 6,28 м³/ч	00080091	24.07.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 50 ЭРСВ-440ЛВ	1447256	G= 974423 т G= 6,42 м³/ч	00080093	24.07.2029
Датчик температуры КТПР-01, -03, -06, -07, -08	15721/А	t= 66/58 С°	00080092/ 00080094	20.07.2029
Датчик давления СДВ -И	76469	P= 0,439 МПа	048552	04.05.2028
Датчик давления СДВ -И	76364	P= 0,438 МПа	048553	04.05.2028


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 250-летия Челябинска ул., дом № 13А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,56 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 84,9 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	гл. инженер Бобыли И.И.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Данилец Илья Александрович	
	Инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.