

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 24/07/25 по 10/08/25

Адрес: Каслинская, 50
Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 216159
Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т			tableCell42	
24.07.2025	0.00	31.55	4.20			24.22	3.90					
25.07.2025	0.00	32.63	4.20			24.55	3.90					
26.07.2025	0.00	33.30	4.20			24.28	3.90					
27.07.2025	0.00	33.26	4.20			23.96	3.90					
28.07.2025	0.00	32.84	4.20			23.94	3.90					
29.07.2025	0.00	33.59	4.20			24.45	3.90					
30.07.2025	0.00	33.08	4.20			24.33	3.90					
31.07.2025	0.00	33.17	4.20			23.94	3.90					
01.08.2025	0.00	33.42	4.20			24.44	3.90					
02.08.2025	0.00	33.90	4.20			24.57	3.90					
03.08.2025	0.00	33.74	4.20			24.94	3.90					
04.08.2025	0.00	46.70	4.20			25.01	3.90					
05.08.2025	0.00	60.18	4.20			25.67	3.90					
06.08.2025	0.00	60.62	4.20			25.71	3.90					
07.08.2025	8.00	68.93	4.20	103.62	4.32	66.36	3.90	102.71	0.91	7.14	6.88	0.27
08.08.2025	24.00	69.16	4.20	312.31	13.01	67.64	3.90	307.79	4.52	21.60	21.12	0.48
09.08.2025	24.00	68.97	4.20	310.45	12.94	67.56	3.90	305.42	5.03	21.41	20.97	0.44
10.08.2025	24.00	68.71	4.20	313.24	13.05	67.00	3.90	307.87	5.37	21.52	20.99	0.54
Итого	80.00	44.88	4.20	1039.62	x	34.03	3.90	1023.79	15.83	71.68	69.95	1.73

Всего к оплате Q, Гкал = 1.73