

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	1	5	5		
0	9	.	0	7	.	2	0	2	6

г. 1 1 ч. 3 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Бобин И.И.		
	Должность:	зл. инженер		
	Телефон:	225 - 25 - 25		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	250-летия Челябинска	Дом/стр.:	13 (1 ввод) Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 121-17.АК, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 166 от 23 августа 2016 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 9 июля 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1412675	Q= 1939,3 Гкал Тш= 5944 ч Тн= 341 ч	0088986	12.10.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 80 ЭРСВ-440ЛВ	1725840	G= 61744 т G= 3,19 м³/ч	0088987	08.10.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 80 ЭРСВ-440ЛВ	1729466	G= 62653 т G= 3,22 м³/ч	0088989	08.10.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1707550	t= 66 С°	0088988	08.10.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1707546	t= 52 С°	0088990	08.10.2029
Датчик давления СДВ -И	081775	P= 0,406 МПа	048858	07.08.2027
Датчик давления СДВ -И	081762	P= 0,403 МПа	048859	07.08.2027


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 250-летия Челябинска ул., дом № 13 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min}= 0,87 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max}= 217,3 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	зл. инженер Бобин И.И.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Данилец Илья Александрович	
	Инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.