Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.26 по 06.10.26

Адрес: **Университетская Набережная, 22** № т.у. 3440162323

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1303563

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																	
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср1, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т	Мср2, т	Т3, °С	Р3, ат	М3, т					
24.09.26	24,00	32,58	5,62	0,00	0,00	68,02	0,00	528,32	22,01	60,32	6,07	515,12	13,20	0,00	35,93	31,13	4,80
25.09.26	24,00	31,74	4,37	0,00	0,00	66,79	0,00	533,78	22,24	59,28	5,84	520,39	13,39	0,00	35,65	30,91	4,74
26.09.26	24,00	31,45	4,73	0,00	0,00	66,88	0,00	529,20	22,05	58,92	5,96	515,94	13,26	0,00	35,39	30,46	4,93
27.09.26	24,00	31,57	4,80	0,00	0,00	67,89	0,00	531,29	22,14	59,40	5,94	517,91	13,38	0,00	36,07	30,83	5,24
28.09.26	24,00	31,73	4,67	0,00	0,00	67,50	0,00	527,30	21,97	59,53	5,86	514,01	13,29	0,00	35,59	30,66	4,93
29.09.26	24,00	31,53	4,46	0,00	0,00	66,39	0,00	516,19	21,51	58,48	5,87	503,20	12,98	0,00	34,27	29,49	4,78
30.09.26	24,00	31,19	4,63	0,00	0,00	66,37	0,00	514,37	21,43	58,42	5,91	501,43	12,94	0,00	34,14	29,35	4,78
01.10.26	24,00	31,36	4,59	0,00	0,00	66,85	0,00	523,82	21,83	58,76	5,85	510,73	13,09	0,00	35,02	30,07	4,95
02.10.26	24,00	31,05	4,47	0,00	0,00	66,36	0,00	512,97	21,37	58,37	5,90	500,15	12,83	0,00	34,04	29,25	4,79
03.10.26	24,00	29,72	6,61	0,00	0,00	66,29	0,00	525,59	21,90	58,16	5,94	512,45	13,14	0,00	34,84	29,87	4,97
04.10.26	24,00	29,40	7,97	0,00	0,00	66,52	0,00	527,99	22,00	57,63	5,96	514,76	13,23	0,00	35,12	29,73	5,39
05.10.26	24,00	28,15	7,08	0,00	0,00	67,32	0,00	651,23	27,13	60,05	6,18	635,03	16,20	0,00	43,84	38,21	5,63
06.10.26	24,00	27,44	6,80	0,00	0,00	68,31	0,00	683,18	28,47	61,15	6,32	666,02	17,16	0,00	46,67	40,81	5,85
Итого	**312,00**	**30,69**	**5,45**	**0,00**	x	**67,04**	**0,00**	**7105,22**	x	**59,11**	**5,97**	**6927,13**	**178,09**	**0,00**	**476,56**	**410,78**	**65,79**

Всего к оплате Q, Гкал = **65,79**