

АКТ №:

Э	Р	0	5	4	8	7	8
0	1	0	7	2	0	2	4

г. 13 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»						
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.					
	Должность:	Начальник отдела ОПУ					
	Телефон:	222-31-30					
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск					
	Улица:	Чичерина	Дом/стр:	44	Кв./пом.:		

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 122-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 644 от «07» ноября 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «01» июля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1307799	Q= 4 107,02 Гкал H= 22 611,23 часов	Шкаф узла учета	043091	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1351983	G= 266 603,36 т G= 7,54 т	Подающий трубопровод	043092	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1352177	G= 265 827,47 т G= 7,53 т	Обратный трубопровод	043093	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТПТР-01	11863	T= 64,7 °C	Подающий трубопровод	043094	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	11863A	T= 59,3 °C	Обратный трубопровод	043095	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	81104	P= 0,54 МПа	Подающий трубопровод	18171	с 17.06.2024 до 16.06.2029
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	81105	P= 0,47 МПа	Обратный трубопровод	18172	с 17.06.2024 до 16.06.2029
Расходомер		V = _____ м ³			


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.44 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,724 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 181,1 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Замара И.И.	
	Инспектор 5-го района Губайдуллина А.Г.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.