

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.05.24 по 23.06.24

Адрес: Болейко, 5

№ т.у 3440165206

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1216387

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.05.2024	24,00	15,69	4,60	0,02	0,00	17,48	4,59	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
24.05.2024	24,00	15,27	6,10	0,00	0,00	14,15	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2024	24,00	14,73	6,15	0,00	0,00	13,97	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.2024	24,00	15,90	6,21	0,00	0,00	15,62	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2024	24,00	14,05	6,09	0,00	0,00	15,55	6,25	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
28.05.2024	24,00	14,44	6,21	0,00	0,00	13,86	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2024	24,00	14,22	3,30	0,05	0,00	14,34	4,96	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00
30.05.2024	24,00	13,13	6,07	0,14	0,01	12,68	3,89	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
31.05.2024	24,00	14,66	6,16	0,01	0,00	13,18	6,26	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
01.06.2024	24,00	15,01	6,19	0,00	0,00	14,52	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.2024	24,00	15,04	6,08	0,00	0,00	14,47	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.2024	24,00	14,63	4,29	0,13	0,01	15,09	4,19	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
04.06.2024	24,00	16,96	2,88	0,00	0,00	18,67	3,01	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.2024	24,00	62,90	4,02	320,34	13,35	59,25	3,47	320,31	0,03	20,18	19,00	1,18
06.06.2024	24,00	64,64	4,00	511,98	21,33	62,85	3,27	511,98	0,00	33,14	32,22	0,93
07.06.2024	24,00	61,08	9,94	4,77	0,20	54,51	9,93	4,96	-0,19	0,29	0,27	0,02
08.06.2024	24,00	21,29	10,13	0,00	0,00	20,40	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06.2024	24,00	19,66	9,99	0,00	0,00	18,92	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.2024	24,00	19,47	9,99	0,00	0,00	18,82	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.2024	24,00	19,42	9,89	0,00	0,00	18,78	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2024	24,00	25,58	4,38	0,15	0,01	19,23	4,79	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
13.06.2024	24,00	21,40	0,04	0,01	0,00	20,18	0,61	0,05	-0,04	0,00	0,00	-0,00
14.06.2024	24,00	20,85	0,04	0,00	0,00	20,22	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.2024	24,00	21,31	0,07	0,00	0,00	20,55	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2024	24,00	21,83	0,07	0,00	0,00	20,90	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2024	24,00	21,94	0,07	0,00	0,00	21,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.2024	24,00	21,71	0,07	0,00	0,00	20,79	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.06.2024	24,00	21,84	0,07	0,00	0,00	20,89	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.06.2024	24,00	21,99	0,07	0,00	0,00	21,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.06.2024	24,00	21,81	0,07	0,00	0,00	21,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.06.2024	24,00	21,98	0,07	0,00	0,00	21,18	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2024	24,00	21,89	0,07	0,00	0,00	21,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	768,00	22,70	4,17	837,60	1,09	21,74	4,19	837,43	0,17	53,63	51,49	2,13

Всего к оплате Q, Гкал = 2,13

Дата	Время работы, ч	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.05.24	92199,58	1439497,88	1393121,25	30610,55
24.06.24	92967,59	1440335,38	1393958,62	30612,68
Итого:	768,01	837,50	837,38	2,13

Отчет подготовил: _____ Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____ инспектор АО "УСТЭК - Челябинск" Ергунова Н.В.

"24" 06 2024 г.

