

АКТ №:

704/4177
25.03.2024 г.

16 ч. 33 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:

Адрес объекта:

ФИО: Усов В.В.
Должность: наст. орг. отч.
Телефон: 222-341-30
Населенный пункт: г. Челябинск
Улица: Российская Дом/стр.: 57Б Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № УУТ-113-2014-08, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № от «» 20 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «25» 03 2024 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель <u>АКТ-7</u>	<u>206943</u>	Q = <u>328,27</u> Гкал Тш = <u>7178</u> часов Тн = <u>3</u> часов	<u>0006562</u>	<u>27.08.25</u>
Расходомер <u>РТМ-80</u>	<u>551076</u>	G = <u>8780,03</u> Т G = <u>9,08</u> Т/ч	<u>043187</u>	<u>08.09.25</u>
Расходомер <u>РТМ-80</u>	<u>551093</u>	G = <u>8780,03</u> Т G = <u>9,08</u> Т/ч	<u>043188</u>	<u>08.09.25</u>
Датчик температуры <u>КСП-Н</u>	<u>8882</u>	T = <u>80</u> °C	<u>043189</u>	<u>30.08.25</u>
Датчик температуры <u>КСП-Н</u>	<u>8882</u>	T = <u>45</u> °C	<u>043190</u>	<u>30.08.25</u>
Датчик давления <u></u>		P = <u></u> МПа		
Датчик давления <u></u>		P = <u></u> МПа		
Расходомер <u></u>		V = <u></u> м³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
 2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Российская 57Б является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = \underline{12} \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = \underline{180} \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	<u>Наставник орг. отч. Усов В.В.</u>	<u>[Подпись]</u>
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	<u>инженер ИМПА Дубинин А.</u>	<u>[Подпись]</u>
	<u>инженер Бибанов Н.П.</u>	<u>[Подпись]</u>

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.