

АКТ №:

70419162
09.06.2026 г. 10 ч. 30 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО УК «Союз» (представитель ООО «РЕСУРС СИСТЕМА»)

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Гл. инженер

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Калинина

Дом/
стр:

15

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 85-214-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 241 от «30» января 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «09» 06 2026г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	228608	Q= 908,37 Гкал H= 10371,00 часов	Шкаф узла учета	0089845	с 21.07.2025 до 20.07.2029
Расходомер ПРЭМ Ду-50	551326	G= 66134,06 т G = 3,87 т/ч	Подающий трубопровод	0089846	с 21.07.2025 до 20.07.2029
Расходомер ПРЭМ Ду-50	550065	G= 66134,06 т G = 3,87 т/ч	Обратный трубопровод	0089848	с 21.07.2025 до 20.07.2029
Датчик температуры КТСП-Н	8097г	T= 60,5 °C	Подающий трубопровод	0089847	с 21.07.2025 до 20.07.2029
Датчик температуры КТСП-Н	8097х	T= 59,01 °C	Обратный трубопровод	0089849	с 21.07.2025 до 20.07.2029
Расходомер		V = _____ м³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д.15 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих

комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,48$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 78,0$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл. инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер КИПиА Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шардыко Е.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.