

АКТ №:

1	1	.	0	4	.	2	0	2	5

г. ч. м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «Миламир»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В. (представитель)		
	Должность:	Гл.инженер		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Пр. Победы	Дом/стр:	147
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 118-15.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 146 от «10» июля 2015г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «11» апреля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1400939	Q = 13 431,89 Гкал Тш = 74 088,96 часов	0070651	с 18.03.2024 до 17.03.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1428685	G = 834 067,80 т G = 16,23 т/ч	0070660	с 21.03.2024 до 20.03.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1432828	G = 837 480,12 т G = 16,10 т/ч	0070659	с 21.03.2024 до 20.03.2028
Датчик температуры Взлет ТПС	1411832	T = 72,7 °C	0070658	с 19.03.2024 до 18.03.2028
Датчик температуры Взлет ТПС	1117644	T = 57,82 °C	0070657	с 19.03.2024 до 18.03.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	86367	P = 0,64 МПа	0070656	с 18.03.2024 до 17.03.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	20606	P = 0,52 МПа	0070655	с 22.02.2024 до 21.02.2029
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д.147 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,72 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 181,1 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл. инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шефер А.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.