

АКТ №:

2	8	.	0	2	.	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

--	--

 ч.

--	--

 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель: Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя: Адрес объекта:	ООО «ДЕЗ 1»						
	ФИО:	Усов В.В.					
	Должность:	Начальник отдела ОПУ					
	Телефон:	222-31-30					
	Населенный пункт:	г. Челябинск					
	Улица:	Калинина	Дом/стр.:	15	Кв./пом.:		

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 85-214-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 241 от «30» января 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «28» февраля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	228608	Q= <u>1,65</u> Гкал H= <u>9,00</u> часов	Шкаф узла учета	0018279	с 11.08.2021 до 10.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	551326	G= <u>67,68</u> т G = <u>7,24</u> т/ч	Подающий трубопровод	044013	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	550065	G= <u>67,68</u> т G = <u>7,24</u> т/ч	Обратный трубопровод	044014	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8097	T= <u>77,13</u> °C	Подающий трубопровод	044015	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8097	T= <u>51,55</u> °C	Обратный трубопровод	0018272	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³			


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д.15 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,48$ т/ч ($м^3/ч$) $G_{max} = 78,0$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор Понкротова О.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.