

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.25 по 03.07.25

Адрес: Калинина, 30а

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227384

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2025	0,00	21,02	5,00			21,04	3,00					
25.06.2025	0,00	20,94	5,00			21,00	3,00					
26.06.2025	0,00	21,04	5,00			21,11	3,00					
27.06.2025	0,00	21,14	5,00			21,18	3,00					
28.06.2025	0,00	21,10	5,00			21,10	3,00					
29.06.2025	0,00	21,10	5,00			21,08	3,00					
30.06.2025	0,00	21,13	5,00			21,10	3,00					
01.07.2025	11,00	69,59	5,00	53,84	2,24	65,00	3,00	53,52	0,32	3,75	3,50	0,25
02.07.2025	14,00	68,59	5,00	69,25	2,89	65,43	3,00	68,82	0,43	4,75	4,53	0,22
03.07.2025	0,00	24,86	5,00			24,47	3,00					
Итого	25,00	31,05	5,00	123,09	x	30,25	3,00	122,34	0,75	8,50	8,03	0,47

Всего к оплате Q, Гкал = **0,47**