

АКТ №:

1	5	.	0	4	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»									
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.								
	Должность:	Начальник отдела ОПУ								
	Телефон:	222-31-30								
Адрес объекта:	Населенный пункт:		г. Челябинск							
	Улица:	Свердловский пр.					Дом/стр:	41	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 91-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 221 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «15» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	226127	Q = 2 476,85 Гкал Тш = 11 862,00 часов	0485406	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	595032	G = 101 956,18 т G = 11,9 т/ч	0018554	с 04.06.2021 до 03.06.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	581944	G = 102 217,34 т G = 11,71 т/ч	0018555	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8092	T = 74,1 °C	098409	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8092	T = 54,0 °C	098410	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., д.41 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,8$ м³/ч; $G_{max} = 120,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Понкротова О.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.