

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	5	7	4		
1	9	.	0	8	.	2	0	2	6

г. 1 3 ч. 1 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Бобин И.Н.		
	Должность:	Гл. инженер		
	Телефон:	225-25-25		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г.Челябинск		
	Улица:	40-летия Победы ул	Дом/стр:	30А
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 150-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 857 от 19 марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с 19 августа 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1309559	Q= 3601,120 Гкал Тш= 16125 ч	00080021	08.07.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду 65	1344393	G= 119277 т G= 0 т/ч	00080036	22.07.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду 80	1442234	G= 228995 т G= 3,73 т/ч	00071670	29.09.2028
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду 65	1344257	гвс G= 113335 т G= 3,76 т/ч	00080043	22.07.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1367249	t= 33 С°	00080037	13.07.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1388769	t= 54 С°	00080042	13.07.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1383127	гвс t= 66 С°	00080044	03.08.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	83768	P= 0 МПа	00080038	08.07.2030
Датчик давления СДВ -И-1,6	83767	P= 0,63 МПа	00080041	08.07.2030
Датчик давления СДВ -И-1,6	83778	P= 0,64 МПа	0018689	12.07.2029


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 40-летия Победы ул, дом № 30А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min}= 0,96 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max}= 143,5 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	гл. инженер И.Н. Бобин	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	инженер КИПиА, Леонов Павел Александрович	
	инспектор, Ишниязова Эльвира Рамазановна	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.