

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	6	0	7		
3	1	.	0	8	.	2	0	2	6

г. 1 4 ч. 2 1 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Бобин И.Н.			
	Должность:	Гл. инженер			
	Телефон:	225-25-25			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г.Челябинск			
	Улица:	40-летия Победы ул	Дом/стр:	38А	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 329-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 12 от 30 января 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 26 августа 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1310365	Q= 33230,647 Гкал T= 107202 ч	83217	07.07.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	2600128	G= 1237161 т G= 3,89 т/ч	83218	28.07.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	2603621	G= 1243255 т G= 3,88 т/ч	83271	17.07.2030
Датчик температуры КТПТР-01, -03, -06, -07, -08	15706/А	t= 65/45 С°	83219/83272	01.07.2029
Датчик давления СДВ -И	76470	P= 0,32 МПа	83220	29.06.2028
Датчик давления СДВ -И	76467	P= 0,27 МПа	83273	29.06.2028

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 40-летия Победы ул, дом № 38А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,56 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 84,9 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	<i>М.А.Сеню</i>	<i>Бобин И.Н.</i>
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	инженер КИПиА, Леонов Павел Александрович	<i>Леонов П.А.</i>
	инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	<i>Мальцева Л.В.</i>

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.