

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

«Уральская энергосбытовая

компания»

АКТ №:

2	8	.	0	3	.	2	0	2	5	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Гл.инженер

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Шенкурская

Дом/
стр:

7А

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № № 258-497-12.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 53 от «06» февраля 2012г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «28» марта 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-024М	103887	Q= 4,96 Гкал H= 11,01 часов	Шкаф узла учета	74395	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1118248	G= 356,80 т G = 28,68 т/ч	Подающий трубопровод	74396	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	2401985	G= 356,36 т G = 28,58 т/ч	Обратный трубопровод	74397	с 21.02.2025 до 20.02.2031
Датчик температуры Взлет ТПС	1145948	T= 73,4 °C	Подающий трубопровод	18684	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Датчик температуры Взлет ТПС	1163765	T= 59,6 °C	Обратный трубопровод	18685	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,724 \text{ т/ч (м}^3/\text{ч)}$ $G_{max} = 181,1 \text{ т/ч (м}^3/\text{ч)}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл.инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Ергунова Н.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.