

АКТ №:

7	0	4	1	5	0	7	6		
2	7	.	0	1	.	2	0	2	5

г. ч. м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель: Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя: Адрес объекта:	ООО «ДЕЗ 1»							
	ФИО:	Усов В.В.						
	Должность:	Начальник отдела ОПУ						
	Телефон:	222-31-30						
	Населенный пункт:		г. Челябинск					
	Улица:	Российская			Дом/стр:	57Б	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 113-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 259 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «27» января 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	206943	Q= 1 263,95 Гкал H= 7 612,00 часов	Шкаф узла учета	0006562	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	551076	G= 59 137,49 т G= 8,33 т/ч	Подающий трубопровод	043187	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	551093	G= 61 548,29 т G= 8,33 т/ч	Обратный трубопровод	043188	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8882	T= 94,38 °C	Подающий трубопровод	043189	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8882	T= 52,74 °C	Обратный трубопровод	043190	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³			


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д.57Б и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 1,2/ч$ ($м^3/ч$) $G_{\max} = 180,0$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Грибанова Н.П.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.