

АКТ №:

0	8	.	0	4	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО УК «Союз» (представитель ООО «ДЕЗ 1»)			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Культуры	Дом/стр:	55
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 320-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 48 от «11» февраля 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «08» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1307607	Q = <u>30 368,80</u> Гкал Тш = <u>87 884,66</u> часов	043998	с 23.06.2021 до 22.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1335072	G = <u>1 328 864,38</u> т G = <u>15,93</u> т/ч	043999	с 24.06.2021 до 23.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1813911	G = <u>1 318 990,13</u> т G = <u>15,93</u> т/ч	044000	с 24.06.2021 до 23.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	13199	T = <u>66,2</u> °C	0018531	с 01.09.2023 до 31.08.2027
Датчик температуры КТПТР-01	13199А	T = <u>41,3</u> °C	0018532	с 01.09.2023 до 31.08.2027
Датчик давления СДВ-И-1,6	A533592	P = <u>0,47</u> МПа	0018533	с 01.09.2023 до 31.08.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	76336	P = <u>0,44</u> МПа	0018534	с 01.09.2023 до 31.08.2028
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Культуры, д.55 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,478$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 119,60$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Зарипова Г.С.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.