Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.26 по 04.10.26

Адрес: **Калинина, 9А**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 216161

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
24.09.2026	24,00	64,92	5,40	268,29	11,18	59,93	4,20	268,66	-0,37	17,42	16,07	1,35
25.09.2026	24,00	63,92	5,40	267,94	11,16	58,97	4,20	268,38	-0,44	17,13	15,79	1,33
26.09.2026	24,00	63,93	5,40	268,68	11,19	58,80	4,20	269,09	-0,41	17,18	15,79	1,38
27.09.2026	24,00	64,41	5,40	270,00	11,25	59,06	4,20	270,52	-0,52	17,39	15,94	1,45
28.09.2026	24,00	64,28	5,40	270,94	11,29	59,22	4,20	271,65	-0,71	17,42	16,04	1,38
29.09.2026	24,00	64,60	5,40	305,61	12,73	59,92	4,20	306,80	-1,19	19,74	18,31	1,44
30.09.2026	24,00	64,44	5,40	276,86	11,54	59,23	4,20	277,80	-0,94	17,84	16,39	1,45
01.10.2026	24,00	64,38	5,40	267,19	11,13	59,07	4,20	267,99	-0,80	17,20	15,78	1,42
02.10.2026	24,00	64,01	5,40	291,71	12,15	59,11	4,20	291,42	0,29	18,67	17,24	1,43
03.10.2026	24,00	65,41	5,40	339,03	14,13	60,93	4,20	338,75	0,28	22,18	20,65	1,52
04.10.2026	24,00	65,23	5,40	337,16	14,05	60,57	4,20	336,97	0,19	21,99	20,41	1,58
Итого	**264,00**	**64,50**	**5,40**	**3163,41**	x	**59,53**	**4,20**	**3168,03**	**-4,62**	**204,15**	**188,41**	**15,75**

Всего к оплате Q, Гкал = **15,75**