

АКТ №:

2	0	.	0	3	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «Мой Дом Урал»												
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.											
	Должность:	Начальник отдела ОПУ											
	Телефон:	222-31-30											
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск											
	Улица:	Болейко							Дом/стр:	4	Кв./пом.:		

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 322-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 50 от «11» февраля 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.


На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «20» марта 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1216622	Q = <u>8 019,75</u> Гкал H = <u>25 362,92</u> часов	Шкаф узла учета	159541	с 19.01.2021 до 18.01.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65	1236862	G = <u>434 405,32</u> т	Подающий трубопровод	159552	с 14.01.2021 до 13.01.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1712432	G = <u>431 651,77</u> т	Обратный трубопровод	159542	с 20.08.2021 до 19.08.2025
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1138525	T = <u>70,5</u> °C	Подающий трубопровод	048564	с 12.05.2023 до 11.05.2027
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1138506	T = <u>53,8</u> °C	Обратный трубопровод	048565	с 12.05.2023 до 11.05.2027
Датчик давления СДВ-И-1,6	73794	P = <u>0,56</u> МПа	Подающий трубопровод	048566	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	A522289	P = <u>0,40</u> МПа	Обратный трубопровод	048567	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер	-	V = _____ м³	Подпитка		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
 2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Болейко, д.4 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,478$ м³/ч; $G_{max} = 119,60$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Ергунова Н.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.