Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.26 по 04.10.26

Адрес: **Свердловский проспект, 41А**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 228485

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
24.09.2026	24,00	69,73	3,50	190,47	7,94	65,70	1,50	197,03	-6,56	13,28	12,51	0,77
25.09.2026	24,00	68,49	3,50	189,32	7,89	64,20	1,50	195,92	-6,60	12,97	12,15	0,82
26.09.2026	24,00	68,50	3,50	188,99	7,87	64,53	1,50	195,67	-6,68	12,95	12,19	0,76
27.09.2026	24,00	69,07	3,50	190,36	7,93	65,03	1,50	196,90	-6,54	13,15	12,38	0,77
28.09.2026	24,00	68,94	3,50	195,83	8,16	64,84	1,50	202,23	-6,40	13,50	12,69	0,81
29.09.2026	24,00	69,07	3,50	201,40	8,39	64,71	1,50	207,80	-6,40	13,91	13,02	0,89
30.09.2026	24,00	68,98	3,50	203,99	8,50	65,00	1,50	210,25	-6,26	14,07	13,25	0,82
01.10.2026	24,00	68,94	3,50	204,09	8,50	65,00	1,50	210,34	-6,25	14,07	13,26	0,81
02.10.2026	24,00	68,37	3,50	198,69	8,28	63,99	1,50	205,27	-6,58	13,58	12,71	0,88
03.10.2026	24,00	69,32	3,50	197,91	8,25	64,41	1,50	206,01	-8,10	13,72	12,74	0,98
04.10.2026	24,00	68,70	3,50	197,71	8,24	63,45	1,50	205,82	-8,11	13,58	12,54	1,05
Итого	**264,00**	**68,92**	**3,50**	**2158,76**	x	**64,62**	**1,50**	**2233,24**	**-74,48**	**148,78**	**139,42**	**9,36**

Всего к оплате Q, Гкал = **9,36**