

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.07.24 по 05.08.24

Адрес: 250 лет Челябинску, 16

№ т.у. 3440161792

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1402204

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mср1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mср2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
24.07.24	24,00	26,52	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	27,48	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.24	24,00	26,06	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	27,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.24	24,00	24,23	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	25,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.24	24,00	23,97	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	25,32	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.24	24,00	23,75	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	24,96	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.07.24	24,00	23,62	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	24,78	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.24	24,00	23,52	0,36	0,00	0,00	22,40	0,77	0,00	0,00	24,61	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.24	24,00	24,31	0,31	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	25,42	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.24	24,00	24,46	0,51	0,00	0,00	33,61	1,02	0,00	0,00	29,07	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.24	24,00	25,24	2,25	0,00	0,00	27,66	1,38	0,02	0,00	34,57	1,43	0,02	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
03.08.24	24,00	24,72	0,37	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.24	24,00	24,31	0,37	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.24	24,00	24,25	0,37	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	312,00	24,54	0,35	0,00	х	23,98	0,24	0,03	х	27,62	0,36	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего к оплате Q, Гкал = 0,00