

АКТ №:

AP5/5357
0 6 . 0 9 . 2 0 2 4 г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель: Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя: Адрес объекта:	ООО «ДЕЗ 1»					
	ФИО:	Усов В.В.				
	Должность:	Начальник отдела ОПУ				
	Телефон:	222-31-30				
	Населенный пункт:	г. Челябинск				
	Улица:	Чичерина	Дом/стр:	36А	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 123-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 641 от «07» ноября 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.



На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «06» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия проверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1307132	Q= <u>5 848,84</u> Гкал H= <u>22 701,12</u> часов	Шкаф узла учета	098351	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1328638	G= <u>279 671,02</u> т G= <u>8,71</u> т	Подающий трубопровод	098352	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1458254	G= <u>278 953,79</u> т G= <u>8,71</u> т	Обратный трубопровод	098353	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТПТР-01	11862	T= <u>65,4</u> °C	Подающий трубопровод	098354	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	11862А	T= <u>58,2</u> °C	Обратный трубопровод	098355	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	81094	P= <u>0,49</u> МПа	Подающий трубопровод	18284	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	81095	P= <u>0,48</u> МПа	Обратный трубопровод	18283	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.36А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Губайдуллина А.Г.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.